

Амкарсеев кытай



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАДАМЖАЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
МРК ЦПЗ и ГСЭН г.Кызыл-Кыя

Наименование административной территории

АКТ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

от «06» март 2024

Мною, санитарным врачом ЦПЗ и ГСЭН Сатыбалдыевым А.А и пом.сан врача Темировой Ж.К.

В присутствии: зам директора по АХЧ Исмаилов А.

Проведена проверка ККГТКИ и Э имена «Т.Кулдаева»

Адрес объекта: г.Кызыл-Кыя ул.Школьная 27, Асаналиева 10, Молодежная 9.

Цель проверки: выполнение Закона КР № 248 от 24.07.2009г. «Об общественном здравоохранении ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения»

Закона КР № 175 от 26.08.2006г. «Об охране здоровья граждан от вредного воздействия табака»

ТР № 57 от 27.06.2011 г «Безопасность зданий и сооружений»

ТР № 805 от 30.11.2012 г «О безопасности мебельной продукции»

Сан ПиН 2.4.3.004-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

В ходе проверки установлено:

1. Территория: Общ. санитарное состояние удовлетворительное, ограждения в исправном состоянии.
2. Наличие договора на вывоз ТБО: Имеется. Мусор вывозиться по графику
3. Наличие договора с ОПД: Имеется, обработки проводится ежемесячно
4. Тип здания: Типовой 2-х и 3-х этажный, построено по типовому проекту.
5. Количество мест: Рассчитано на 1600 мест, фактически обучается 1300 студентов
6. Количество учителей: предподаватели-80, тех. персонал-46.
7. Требования к устройству и оборудованию помещений в кабинетах: Оборудовано и оснащено необходимой количествами мебели по росту студентов тип Б и Я. Учебный кабинет №1, 209, 304 мебели не отвечает на требованиям.
8. Обеспечение водопроводной водой: В учебных кабинетах отсутствует водопровод и канализация
9. Обеспечение горячей водой: Отсутствует
10. Канализационная система: При учебном здании отсутствует
11. Отопление: Централизованное и местное. Учебный корпус №2 (ул. Молодежная 9) при учебным кабинете температура воздуха составляет +12, +15, +16°C. т.е. не отвечает требованиям, д.б +18, +22°C.
12. Вентиляция (естественное и искусственное): через оконные фрамуги, естественное

13. Освещение (естественное и искусственное): Комбинированное. Искусственное освещение установлено лампы накаливания мощностью 450 Вт, в норме.

14. Наличие защитных плафонов на светильниках: Имеются. Учебный кабинет №209, 206, 203, 304 отсутствует защитные плафоны.

15. Организация учебного процесса: Начало уроков с 8:30 часов до 16:00 часов

16. Обеспеченность кабинетов: В достаточном количестве.

17. Кабинет физики: Обеспечено необходимой мебелью.

18. Кабинет химии: Имеется вытяжной шкаф, отсутствует химикаты, кислоты и щелочи.

19. Кабинет информатики: Имеется 2 кабинета информатики, количество компьютеров 70 единиц, все в исправном состоянии. Не имеется вытяжной вентилятор.

20. Обеспеченность мебели: В не достаточном количестве.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики « Об общественном здравоохранении № 248 от 24.07.2009 года» предлагает:

1. Обеспечить плафонами в учебный кабинет №209, 206, 304, 203.

Срок исполнения до: 13.03.2024г

2. В учебных кабинетах соблюдать воздушно-тепловой режим, т.е. температура воздуха д.б. не менее $+18, \pm 2^{\circ}\text{C}$

17. Кабинет физики: Обеспечено необходимой мебелью.

Срок исполнение до: не медленно и постоянно

3. Обеспечит всех учебных кабинетов учебный корпус №1 (ул.Школьная 27) бытовыми термометрами.

Срок исполнение до: 13.03.2024г

4. Надворные туалеты и сан.узлы провести генеральная уборка.

Срок исполнения до: не медленно и постоянно

5. Обеспечит холодной и горячей водой сан.узел (Учебный корпус №2 ул.Молодежная 9)

Срок исполнение до: 13.03.2024г

Подписи:

1. Санитарный врач: Сатыбалдыев А.А.

2. Пом. сан.врача: Темирова Ж.К.

3. Зам. директор по АХЧ: Исмаилов А.

термометрами.

подпись Исмаилов А. Срок исполнения до: 13.03.2024г

подпись Темирова Ж.К.

подпись Сатыбалдыев А.А.

Срок исполнения до: 13.03.2024г